

Сводные данные по аварийным отключениям за 2018г.

- 1)** 20.01.2018г в 01:00 произошло аварийное отключение ТП-1181 РУ 10кВ Ис.ш. (г.Киров, ул. Потребкооперации, 2)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.
20.01.2018г в 02:30 электроснабжение ТП-1181 восстановлено, путем перевода питания на II с.ш. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 140 кВтч.
- 2)** 27.01.2018г в 16:14 произошло аварийное отключение ТП-1451 (г.Киров, ул. Сормовская, 2) и ТП-1453 (г.Киров, ул. Металлистов, 3)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.
27.01.2018г в 18:00 электроснабжение ТП-1451 и ТП-1453 восстановлено, путем перевода питания на резервный источник. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 130 кВтч.
- 3)** 16.05.2018г в 12:00 произошло аварийное отключение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 (м-н Коминтерн)
Причина отключения: возгорание опоры на ВЛ-6кВ ПС Гнусино ф.8
16.05.2018г в 14:00 электроснабжение ТП-13, ТП Кутуб и ТП-122 восстановлено, работы по устранению аварии выполнены. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 60 кВтч.
- 4)** 14.06.2018г в 17:00 произошло аварийное отключение ТП-501, ТП-504, ТП-502 (п.Костино)
Причина отключения: пробой изолятора на ВЛ 10кВ.
14.06.2018г в 19:00 электроснабжение ТП-501, ТП-504, ТП-502 восстановлено, работы по устранению аварии выполнены. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 200 кВтч.
- 5)** 16.11.2018г в 17:30 произошло аварийное отключение ТП-20 (г.Киров, ул.Базовая,3)
Причина отключения: авария в сетях вышестоящей сетевой организации.
18.11.2018г. в 18:00 электроснабжение ТП-20 восстановлено. Примерный объем недопоставленной потребителю в результате аварийного отключения электроэнергии составил: 600 кВтч.