

**Данные о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 3 квартал 2020г.**

№ п/п	Наименование центра питания	ТП	Количество и установленная мощность трансформаторов, (шт, кВА)	Пропускная способность, с учетом критерия (п-1) и cosφ, кВт	Мощность присоединенных потребителей, заключенных договоров на тех. присоединение и поданных заявок на тех. присоединение, кВт	Свободная для технологического присоединения мощность, кВт
1	ПС Восточная 110/10/6 кВ ф. 6 кВ № 5	ТП-266 (6/0,4кВ)	2х 630	541,8	630	отсутствует
2	ПС Западная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 15	ТП-48 (6/0,4кВ)	2х 630	541,8	630	отсутствует
3	ПС ТЭЦ-4 ф. 10кВ № 29	ТП-1453 (10/0,4кВ)	2х 630	541,8	262,3	279,5
4	ПС Октябрьская 110/6 кВ ф. 6 кВ № 23	ТП-259 (6/0,4кВ)	2х 630	541,8	630	отсутствует
5	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 23	ТП-163 (6/0,4кВ)	2х 400	344	400	отсутствует
6	ПС Береговая 35/6 кВ ф. 6 кВ № 14	ТП-258 (6/0,4кВ)	2х 630	541,8	325,2	216,6
7	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1160 (10/0,4кВ)	2х 630	541,8	445	96,8
8	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1162 (10/0,4кВ)	630	541,8	200	341,8
9	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1161 (10/0,4кВ)	2х 400	344	200	144
10	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф. 10 ВЛ-6 кВ ТП-488 - ТП-988, оп. № 62/7	ТП-532 (6/0,4кВ)	160	137,6	100	37,6
11	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ 31	ТП-447 (6/0,4кВ)	2х 630	541,8	498	43,8
12	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5 оп. № 31/1	ТП-504 (10/0,4кВ)	2х 250	215	215	отсутствует
13	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-604, оп. №2	ТП-604 (10/0,4кВ)	630	541,8	250	291,8
14	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-606, оп. № 2	ТП-606 (10/0,4кВ)	630	541,8	250	291,8
15	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-609, оп. № 1	ТП-609 (10/0,4кВ)	630	541,8	250	291,8
16	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 8, оп. № 37	ТП-815 (10/0,4кВ)	250	215	100	115
17	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ №8 отп. на ТП-818, оп. № 4	ТП-818 (10/0,4кВ)	630	541,8	250	291,8
18	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. 25, № 26	ТП-501 (10/0,4кВ)	400	344	120	224
19	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. № 36,37	ТП-502 (10/0,4кВ)	630	541,8	200	341,8
20	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. № 24	ТП-503 (10/0,4кВ)	400	344	105	239
21	ПС Русское 35/10 кВ ф. 10 кВ № 1, оп. № 28	ТП-115 (10/0,4кВ)	160	137,6	75	62,6
22	ПС Кумены 110/35/10 кВ ф. 10 кВ № 3, отп на ТП-336, оп.№2	ТП-336 (10/0,4кВ)	250	215	100	115
23	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, оп.№ 132	ТП-608 (10/0,4кВ)	250	215	75	140
24	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, оп.№65	ТП-615 (10/0,4кВ)	100	86	100	отсутствует
25	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 9, оп. № 71а	ТП-913 (10/0,4кВ)	400	344	160	184
26	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 4, оп. 30 отп. на ТП-406	ТП-416 (10/0,4кВ)	400	344	100	244
27	ПС Шкляевская 110/10 кВ РУ-10 кВ (присоединение РВ-74) ТП-708 ф. 10 кВ № 7	ТП-708 (10/0,4кВ)	2х400	370	370	отсутствует
28	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 7 отп. на ТП-713, оп. № 5	ТП-713 (10/0,4кВ)	100	86	30	56
29	ПС Шкляевская 110/10 кВ оп. № 27 отп на ТП-708 ф. 10 кВ № 7	ТП-731 (10/0,4кВ)	250	215	80	135
30	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-201 (10/0,4кВ)	400	344	550	353
31	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-219 (10/0,4кВ)	400	344		
32	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-226 (10/0,4кВ)	250	215		

33	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ №2	ТП-203 (10/0,4кВ)	100	86	70	16
34	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1 оп. №91	ТП-201 (10/0,4кВ)	2x400	344	400	отсутствует
35	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1	ТП-204 (10/0,4кВ)	100	86	70	16
36	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-604 (10/0,4кВ)	400	370	370	отсутствует
37	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-605 (10/0,4кВ)	400	370	370	отсутствует
38	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-601 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	450	91,8
39	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-602 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	450	91,8
40	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1	ТП-202 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	450	91,8
41	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-603 (10/0,4кВ)	630	541,8	450	91,8
42	ПС Русское 35/10 кВ 1 с.ш. 10 кВ	ТП-302 (10/0,4кВ)	630	541,8	630	отсутствует
43	ПС Русское 35/10 кВ 1 с.ш. 10 кВ	ТП-301 (10/0,4кВ)	160	137,6	160	отсутствует
44	ПС Русское 35/10 кВ 2 с.ш. 10 кВ	ТП-501 (10/0,4кВ)	630	541,8	630	отсутствует
45	ПС Русское 35/10 кВ 2 с.ш. 10 кВ	ТП-502 (10/0,4кВ)	160	137,6	160	отсутствует
46	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-401 (10/0,4кВ)	630	541,8	390	151,8
47	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-402 (10/0,4кВ)	630	541,8	210	331,8
48	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-403 (10/0,4кВ)	630	541,8	400	141,8
49	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-601 (10/0,4кВ)	400	344	60	284
50	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-602 (10/0,4кВ)	630	541,8	70	471,8
51	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-603 (10/0,4кВ)	630	541,8	400	141,8
52	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-604 (10/0,4кВ)	630	541,8	400	141,8
53	ПС Красногорская 110/10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ	ТП-722 (10/0,4кВ)	250	215	250	отсутствует
54	ПС ПС Киров, фидер №5 6кВ	ТП-20 (6/0,4кВ)	2x560	481,6	560	отсутствует
55	ПС Заречная 110/10 кВ, фидер № 5	ТП-725 (6/0,4кВ)	2x250	215	250	отсутствует
56	ПС Октябрьская 110/6 кВ ф. 6 кВ № 5	ТП-943 (6/0,4кВ)	3x400+1x630	1573,8	1005	568,8
57	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1359 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	250	291,8
58	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1390 (10/0,4кВ)	2x400	344	211,5	132,5
59	ПС Коммунальная 110/10 кВ ф.10кВ №20, 21	РТП-107 (10/0,4кВ)	2x630+2x400	1771,6	2060	отсутствует
60	ПС Коммунальная 110/10/6кВ, фидер 10 кВ №21	ТП-1946 (10/0,4кВ)	2x630	600	600	отсутствует
61	ПС Белая Холуница 110/35/10, фидер 10 кВ №Б-2	ТП Б-203 (10/0,4кВ)	630	541,8	362	179,8
62	ПС Киров, фидер №6 6кВ	ТП-355 (6/0,4кВ)	250+160	137,6	160	отсутствует
63	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ №8	ТП-837 (10/0,4кВ)	400	344	250	94
64	ПС Северная ф. 6 кВ №20, ПС Филейка ф. 6 кВ	ТП-965 (6/0,4кВ)	2x630	541,8	630	отсутствует
65	ПС Заречная	ТП-901 (6/0,4кВ)	400+320	275,2	150	125,2
66	ПС Киров ф. 6 кВ №2	ТП-386 (6/0,4кВ)	2x320	275,2	220	55,2
67	ПС ТЭЦ- 4 в ф. 10 кВ №29, ПС ТЭЦ- 4 в ф. 10 кВ №9	ТП-1451 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	388	153,8
68	ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №1, ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №8	ТП-51 (6/0,4кВ)	2x630	541,8	330	211,8
69	ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №1, ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №8	ТП-135 (6/0,4кВ)	2x400	344	400	отсутствует

70	ПС Шкляевская 110/10 ф.10 кВ №7	ТП-724 (10/0,4кВ)	400	344	400	отсутствует
71	ПС Лыжная 110/35/10 кВ	ТП-2601 (10/0,4кВ)	400	344	250	94
72	ПС "Шевели" 110/6 ф.6 кВ №21, Ис.ш.	ТП-220 (6/0,4кВ)	100	86	80	6
73	ПС Гнусино ф.6 кВ №8	ТП-10 (6/0,4кВ)	180	154,8	70	84,8
74	ПС Лыжная 110/35/10 кВ ф.10 кВ №17, Ис.ш., Пс.ш.	ТП-872 (6/0,4кВ)	2x630	541,8	630	отсутствует
75	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №7	ТП-1656 (10/0,4кВ)	2x400	344	350	отсутствует
76	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №К-8	ТП-803 (10/0,4кВ)	630	541,8	450	91,8
77	ПС Бахта 110/35/10 кВ ф.10 кВ, I с.ш., ПС Шкляевская 110/10 кВ ф.10 кВ, II с.ш.	ТП-513 (10/0,4кВ)	630	541,8	150	391,8
78	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1964 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	400	141,8
79	ПС Беляево 110/10 кВ ф. 10 кВ № 3	ТП-Б-347 (10/0,4кВ)	400	375	375	отсутствует
80	ПС Гнусино ф.6 кВ №2	КТП-964 (6/0,4кВ)	630	600	600	отсутствует
81	ПС Беляево 110/10 кВ ф. 10 кВ № Б-3 отп. на ТП-Б-329 оп.№1	ТП-Б330 (10/0,4кВ)	400	344	310,5	33,5
82	ПС Бытприбор 110/10 кВ ф.10кВ №16 Ис.ш.	ТП-1287 (10/0,4кВ)	2x400	344	303	41
83	ПС Лыжная 110/35/6 кВ ф.6кВ №26	ТП-2608 (6/0,4кВ)	320	275,2	205	70,2
84	ПС Лыжная 110/35/6 кВ ф.6кВ №44 Ис.ш.	ТП-9859 (6/0,4кВ)	1000+630	541,8	455	86,8
85	ПС Коммунальная 110/10кВ ф.10кВ №13 Ис.ш. отп. на ТП-1306 оп.№13	ТП-1306 (10/0,4кВ)	2x1600	1376	1600	отсутствует
86	ПС Нолинск 110/35/10 кВ ф.10кВ №РМЗ отп. на ТП-49 оп. №9	ТП-49 (10/0,4кВ)	250	215	150	65
87	ПС Первомайская 110/6 ф.6кВ №31	ТП-230 (6/0,4кВ)	2x630	552,8	552,8	отсутствует
88	ПС Чепецк 220/110/10 ф.10кВ №33 отп. на ТП- 48 оп.№39	ТП-181 (10/0,4кВ)	100	86	60	26
89	ПС Коммунальная 110/10/6кВ ф.10кВ №20,21	ТП-1458 (6/0,4кВ)	100	86	75	11
90	ПС Северная 110/35/6 ф.6кВ №31, ПС РТП Заводская ф.6кВ №4	ТП-517 (6/0,4кВ)	100	86	100	отсутствует
91	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф.10кВ №19	ТП-1960 (10/0,4кВ)	160	137,6	122	15,6
92	ПС "Коминтерн" 110/35/10 кВ ф.10кВ № К-8, отп. на ТП-К801, оп.№72	ТП-К801 (10/0,4кВ)	63	54,18	50	4,18
93	ПС Бытприбор 110/10 ф.10кВ №36 Пс.ш. и №16 Ис.ш.	ТП-1279 (10/0,4кВ)	250	215	106,1	108,9
94	ПС Бытприбор 110/10 ф.10кВ №49, ПС Коммунальная 110/10 ф.10кВ №15	ТП-1047 (10/0,4кВ)	100	86	80	6
95	ПС "Костино" 110/10 ф.10 кВ №2, отп. на ТП- 220, оп.№2	ТП-220 (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6
96	ПС Кумыны 110/35/10 кВ ф. 10 кВ № 5, отп на ТП-531, оп.№80	ТП-531 (10/0,4кВ)	63	54,18	35	19,18
97	ПС Пасегово 110/10 кВ ф.10 кВ № 1 отп. на ТП- 104 оп. № 20	ТП-139 (10/0,4кВ)	100	86	50	36
98	ПС Мураши 220/110/10кВ ф.10кВ № М-6 отп. на ТП-М604 оп. №81	ТП-М604 (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6
99	ПС Шабалино 110/27,5/10кВ ф.10кВ №3 отп. на ТП-44-304 оп. №1	ТП-44-304 (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6
100	ПС Городская 110/10кВ ф. 10кВ №7 отп. на ТП- 21-750 оп. №56	ТП-21-750 (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6
101	ПС Нижанка 110/35/10 кВ ф.10 кВ №5 отп. на ТП-504, оп. №1А	ТП-504 (10/0,4кВ)	63	54,18	40	14,18
102	ПС Тужа 110/35/10 кВ ф.10кВ №5 отп. на ТП- 513, оп. №23	ТП-513 (10/0,4кВ)	100	86	75	11
103	ПС Оричи 110/35/10 кВ ф.10кВ №0, отп. на ТП- 08, оп.№65	ТП-08 (10/0,4кВ)	100	86	50	36
104	ПС Вахруши 110/10 кВ ф.10кВ № В-10, отп. на ТП-В1008, оп. №35	ТП-В1008 (10/0,4кВ)	63	54,18	50,2	3,98
105	ПС Нагорск 35/10кВ ф.10кВ №Н-7, от. на ТП- 710, оп №1	ТП-Н734 (10/0,4кВ)	100	86	70	16

106	ПС Белая Холуница 110/35/10, фидер 10 кВ №5 отп. на ТП-39, оп.№4	ТП-39 (10/0,4кВ)	63	54,18	50	4,18
107	ПС Омутнинск 220/110/10 кВ ф. 10кВ №О-9, отп. на ФГУИК-17 ТП-0915, оп.№35	ТП-0915 (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6
108	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №10	ТП-1181 (10/0,4кВ)	2x400	348,1	348,1	отсутствует
109	ПС Халтурин 35/10 ф.10 №5 отп. на ТП-48 оп. №7	ТП-48 (10/0,4кВ)	100	86	100	отсутствует
110	ПС Красногорская 110/10 кВ ф.10кВ №2 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №10 и ф.10кВ №5 Пс.ш. отпайка на ТП-210 опора №5	ТП-702 (10/0,4кВ)	2x250	215	100	115
111	ПС Красногорская 110/10 кВ ф.10кВ №2 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №10 и ф.10кВ №5 Пс.ш. отпайка на ТП-210 опора №5	ТП-210 (10/0,4кВ)	2x1250	1233	1233	отсутствует
112	ПС Гнусино ф.6 кВ №8	ТП-13 (6/0,4)	63	54,18	30	24,18
113	ПС Нижнеивкино 110/10 кВ ф.10кВ №7	ТП-702 (10/0,4кВ)	2x250	430	500	отсутствует
114	ПС Нижнеивкино 110/10 кВ ф.10кВ №5 Ис.ш.	ТП-502 (10/0,4кВ)	2x250	430	500	отсутствует
115	ПС "Вахруши" 110/10 кВ ф.10кВ №В-8 Пс.ш.	ТП-В-806 (10/0,4кВ)	250	215	250	отсутствует
116	ПС "Октябрьская" 110/6 кВ ф.6кВ №11 Ис.ш.	ТП-89 (6/0,4кВ)	630	541,8	400	141,8
117	ПС Шкляевская ф.10кВ №3 Ис.ш. и №6 Пс.ш.	ТП-3 10/0,4 (2x630)	2x630	541,8	425	116,8
118	ПС Шкляевская ф.10кВ №15 Ис.ш. и №16 Пс.ш.	ТП-5 10/0,4 (2x400)	2x400	688	800	отсутствует
119	ПС Шкляевская ф.10кВ №17 Ис.ш.	ТП-6 10/0,4 (1x1000)	1000	860	700	160
120	ПС "Юго-Западная" 35/10кВ ф.10кВ №19 Ис.ш.	ТП-1144 (10/0,4кВ)	2x1000	968,98	968,98	отсутствует
121	ПС "Юрья" 110/35/10 кВ ф.10кВ №6 Пс.ш.	ТП-2 (10/0,4кВ)	630	541,8	211	330,8
122	ПС "Киров" 220/110/35/6кВ ф.6кВ №15 Ис.ш.	ТП-958 (6/0,4кВ)	400	344	250	94
123	ПС "Нолинск" 110/35/10 кВ ф.10кВ № "РМЗ"	ТП-49 (10/0,4кВ)	250	215	150	65
124	ПС "Вичевщина" 35/10 кВ ф.10кВ № 3 Ис.ш.	ТП-103 (10/0,4кВ)	2x250	430	260,38	169,62
125	ПС Загарье 35/10 ф.10кВ №5 Ис.ш.	ТП-3-511 (10/0,4кВ)	100	86	70	16
126	ПС "Скопино" 110/6 кВ ф.6кВ №8 Ис.ш.	ТП-981 (6/0,4кВ)	250	215	250	отсутствует
127	ПС РТП "Заводская" ф.6кВ №3 Ис.ш.	ТП-975 (6/0,4кВ)	1x320+1x400	275,2	150	125,2
128	ПС "Кумены" 110/35/10 кВ ф.10кВ №7 Пс.ш.	ТП-19 (10/0,4кВ)	400	344	180	164
129	ПС "Кумены" 110/35/10 кВ ф.10кВ №7 Пс.ш.	ТП-28 (10/0,4кВ)	250	215	100	115
130	ПС "Киров" 220/110/35/6кВ ф.6кВ №15 Ис.ш.	ТП-Вятка- Флекс (6/0,4кВ)	630	541,8	504	37,8
131	ПС "Красный Курсант" 110/35/6 кВ ф6 кВ №20	ТП-2002 (6/0,4кВ)	400+250	215	150	65
132	ПС "Шкляевская" 110/10кВ ф.10кВ №7	ТП-701 (10/0,4кВ)	250	215	250	отсутствует
133	ПС "Беяево" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-Б621 (10/0,4кВ)	40	34,4	30	4,4
134	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	РТП-619 (10/0,4кВ)	2x630	541,8	150	391,8
135	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-1 (10/0,4кВ)	2x400	344	50	294
136	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-2 (10/0,4кВ)	2x1000	860	0	860
137	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-3 (10/0,4кВ)	2x1000	860	1000	отсутствует
138	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-4 (10/0,4кВ)	2x1000	860	510	350
139	ПС "Селезениха" ф.10кВ №5	ТП-503 (10/0,4кВ)	2x400	344	90	254

140	ПС "Селезениха" ф.10кВ №7	ТП-701 (10/0,4кВ)	400	344	90	254
141	ПС "Селезениха" ф.10кВ №5	ТП-502 (10/0,4кВ)	400	344	0	344
142	ПС "Селезениха" ф.10кВ №7	ТП-702 (10/0,4кВ)	400	344	0	344
143	ПС "ТЭЦ-4" ф.10кВ №29 Пс.ш.	ТП-1972 (10/0,4кВ)	160	137,6	100	37,6
144	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф.6 кВ №6	ТП-483 (6/0,4кВ)	2х400	344	60	284
145	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф.6 кВ №6	ТП-972 (6/0,4кВ)	250	215	250	отсутствует
146	ПС "Верхошижемье" 110/35/10кВ ф.10кВ №6	ТП-10 (10/0,4кВ)	63	54,18	50	4,18
147	ПС "Суна" 110/35/10кВ ф.10кВ №10	ТП-7 (10/0,4кВ)	160	137,6	105	32,6
148	ПС "Суна" 110/35/10кВ ф.10кВ №10	ТП-21 (10/0,4кВ)	250	215	200	15
149	ПС Стрижи 35/6кВ ф.6кВ №5 и №2	ТП-2 (6/0,4кВ)	2х1000	860	400	460
150	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-1 (10/0,4кВ)	630	541,8	4000	2733,8
151	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-2 (10/0,4кВ)	630	541,8		
152	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-3 (10/0,4кВ)	400	344		
153	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-4 (10/0,4кВ)	400	344		
154	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-76 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
155	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-77 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
156	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-78 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
157	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-79 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
158	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-80 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
159	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-81 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
160	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-82 (10/0,4кВ)	2х400	344		
161	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-83 (10/0,4кВ)	2х400	344		
162	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-84 (10/0,4кВ)	2х630	541,8		
163	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-85 (10/0,4кВ)	400	344		
164	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-Сады (10/0,4кВ)	160	137,6		
165	ПС "Перекоп" 110/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-201 Фатеево (10/0,4кВ)	100	86	80	6
166	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-ремонтная (10/0,4кВ)	250	215	150	65
167	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-перекатка (10/0,4кВ)	400	344	150	194

168	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-земснаряд (10/0,4кВ)	400	344	150	194
169	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-вагончики- бытовки (10/0,4кВ)	400	344	150	194
170	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2201 (10/0,4кВ)	2х630	541,8	146	395,8
171	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2202 (10/0,4кВ)	2х630	541,8	149	392,8
172	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2203 (10/0,4кВ)	2х630	541,8	146	395,8
173	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2204 (10/0,4кВ)	2х400	344	146	198
174	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2206 (10/0,4кВ)	630	541,8	73	468,8
175	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-201 Широковцы (10/0,4кВ)	630	541,8	400	141,8
176	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-203 Широковцы (10/0,4кВ)	400	344	400	отсутствует
177	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-204 Широковцы (10/0,4кВ)	630	541,8	300	241,8
178	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-205 Широковцы (10/0,4кВ)	630	541,8	300	241,8
179	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП207 Широковцы (10/0,4кВ)	250	215	0	215
180	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №4	ТП-404 Широковцы (10/0,4кВ)	63	54,18	15	39,18
181	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №4	ТП-409 Широковцы (10/0,4кВ)	630	541,8	200	341,8
182	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №4	ТП-410 Широковцы (10/0,4кВ)	630	541,8	200	341,8
183	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-602 Бегичи (10/0,4кВ)	630	541,8	0	541,8
184	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-603 Бегичи (10/0,4кВ)	630	541,8	0	541,8
185	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-210 Каринка (Каринка кон.дворы столовая) (10/0,4кВ)	400	344	100	244
186	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-215 Каринка (10/0,4кВ)	25	21,5	15	6,5
187	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-213 Каринка (10/0,4кВ)	630	541,8	150	391,8
188	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-209 Каринка (10/0,4кВ)	630	541,8	150	391,8
189	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-401 Каринка (10/0,4кВ)	630	541,8	200	341,8
190	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-402 Каринка (10/0,4кВ)	630	541,8	0	541,8
191	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-404 Каринка (10/0,4кВ)	400	344	150	194
192	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-405 Каринка (10/0,4кВ)	400	344	150	194
193	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-406 Каринка (10/0,4кВ)	400	344	190	154
194	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-407 Каринка (10/0,4кВ)	400	344	150	194

195	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №3	ТП-305 Каринка (10/0,4кВ)	400	344	0	344
196	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №3	ТП-309 Каринка (10/0,4кВ)	400	344	100	244
197	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №3	ТП-315 Каринка (10/0,4кВ)	250	215	95	120
198	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №5	ТП-508 Марковцы (10/0,4кВ)	400	344	0	344
199	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №5	ТП-510 Марковцы (10/0,4кВ)	630	541,8	95	446,8
200	ПС "Яранск" 110/35/10кВ ф.10кВ №3	ТП-303 Яранск (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6
201	ПС "Медяны" 35/10кВ ф.10кВ №1	ТП-М109 Горца (10/0,4кВ)	160	137,6	120	17,6













