

Данные о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 4 квартал 2022г.

№ п/п	Наименование центра питания	ТП	Количество и установленная мощность трансформаторов, (шт, кВА)	Пропускная способность, с учетом критерия (п-1), кВт	Мощность присоединенных потребителей, заключенных договоров на тех. присоединение и поданных заявок на тех. присоединение, кВт	Свободная для технологического присоединения мощность, кВт
1	ПС Восточная 110/10/6 кВ ф. 6 кВ № 5	ТП-266 (6/0,4кВ)	2х 630	630	630	отсутствует
2	ПС Западная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 15	ТП-48 (6/0,4кВ)	2х 630	630	630	отсутствует
3	ПС ТЭЦ-4 ф. 10кВ № 29	ТП-1453 (10/0,4кВ)	2х 630	630	262,3	367,7
4	ПС Октябрьская 110/6 кВ ф. 6 кВ № 23	ТП-259 (6/0,4кВ)	2х 630	630	630	отсутствует
5	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ № 23	ТП-163 (6/0,4кВ)	2х 400	400	400	отсутствует
6	ПС Береговая 35/6 кВ ф. 6 кВ № 14	ТП-258 (6/0,4кВ)	2х 630	630	325,2	304,8
7	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1160 (10/0,4кВ)	2х 630	630	445	185
8	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1162 (10/0,4кВ)	630	630	200	430
9	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1161 (10/0,4кВ)	2х 400	400	200	200
10	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф.10 ВЛ-6 кВ ТП-488 - ТП-988, оп. № 62/7	ТП-532 (6/0,4кВ)	160	160	100	160
11	ПС Северная 110/35/6 кВ ф. 6 кВ 31	ТП-447 (6/0,4кВ)	2х 630	630	498	132
12	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5 оп. № 31/1	ТП-504 (10/0,4кВ)	2х 250	250	215	35
13	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-604, оп. №2	ТП-604 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
14	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-606, оп. № 2	ТП-606 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
15	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, отп. на ТП-609, оп. № 1	ТП-609 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
16	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 8, оп. № 37	ТП-815 (10/0,4кВ)	250	250	100	150
17	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ №8 отп. на ТП-818, оп. № 4	ТП-818 (10/0,4кВ)	630	630	250	380
18	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. 25, № 26	ТП-501 (10/0,4кВ)	400	400	120	280
19	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. № 36,37	ТП-502 (10/0,4кВ)	630	630	200	430
20	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 5, оп. № 24	ТП-503 (10/0,4кВ)	400	400	105	295
21	ПС Русское 35/10 кВ ф. 10 кВ № 1, оп. № 28	ТП-115 (10/0,4кВ)	160	160	75	85
22	ПС Кумены 110/35/10 кВ ф. 10 кВ № 3, отп на ТП-336, оп.№2	ТП-336 (10/0,4кВ)	250	250	100	150
23	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, оп.№ 132	ТП-608 (10/0,4кВ)	250	250	75	175
24	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ № 6, оп.№65	ТП-615 (10/0,4кВ)	100	100	100	отсутствует
25	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 9, оп. № 71а	ТП-913 (10/0,4кВ)	400	400	160	240
26	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ № 4, оп. 30 отп. на ТП-406	ТП-416 (10/0,4кВ)	400	400	100	300
27	ПС Шкляевская 110/10 кВ РУ-10 кВ (присоединение РВ-74) ТП-708 ф. 10 кВ № 7	ТП-708 (10/0,4кВ)	2х400	400	370	30
28	ПС Пасегово 110/10 кВ ф.10 кВ № 7 отп. на ТП-713, оп. № 5	ТП-713 (10/0,4кВ)	100	100	30	70
29	ПС Шкляевская 110/10 кВ оп. № 27 отп на ТП-708 ф. 10 кВ № 7	ТП-731 (10/0,4кВ)	250	250	80	170
30	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-201 (10/0,4кВ)	400	400	550	500
31	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-219 (10/0,4кВ)	400	400		
32	ПС Бахта 110/35/10 кВ опора № 29 отп на ТП-234 ф. 10 кВ №2	ТП-226 (10/0,4кВ)	250	250		

33	ПС Пасегово 110/10 кВ ф. 10 кВ №2	ТП-203 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
34	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1 оп. №91	ТП-201 (10/0,4кВ)	2х400	400	400	отсутствует
35	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1	ТП-204 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
36	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-604 (10/0,4кВ)	400	400	370	30
37	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-605 (10/0,4кВ)	400	400	370	30
38	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-601 (10/0,4кВ)	2х630	630	450	180
39	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-602 (10/0,4кВ)	2х630	630	450	180
40	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ №2 Т.1	ТП-202 (10/0,4кВ)	2х630	630	450	180
41	ПС Пасегово 110/10 кВ фидер 10 кВ № 6	ТП-603 (10/0,4кВ)	630	630	450	180
42	ПС Русское 35/10 кВ 1 с.ш. 10 кВ	ТП-302 (10/0,4кВ)	630	630	630	отсутствует
43	ПС Русское 35/10 кВ 1 с.ш. 10 кВ	ТП-301 (10/0,4кВ)	160	160	160	отсутствует
44	ПС Русское 35/10 кВ 2 с.ш. 10 кВ	ТП-501 (10/0,4кВ)	630	630	630	отсутствует
45	ПС Русское 35/10 кВ 2 с.ш. 10 кВ	ТП-502 (10/0,4кВ)	160	160	160	отсутствует
46	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-401 (10/0,4кВ)	630	630	390	240
47	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-402 (10/0,4кВ)	630	630	210	420
48	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-403 (10/0,4кВ)	630	630	400	230
49	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-601 (10/0,4кВ)	400	400	60	340
50	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-602 (10/0,4кВ)	630	630	70	560
51	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-603 (10/0,4кВ)	630	630	400	230
52	ПС Русское 35/10 кВ	ТП-604 (10/0,4кВ)	630	630	400	230
53	ПС Красногорская 110/10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ	ТП-722 (10/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
54	ПС ПС Киров, фидер №5 6кВ	ТП-20 (6/0,4кВ)	2х560	560	560	отсутствует
55	ПС Заречная 110/10 кВ, фидер № 5	ТП-725 (6/0,4кВ)	2х250	250	250	отсутствует
56	ПС Октябрьская 110/6 кВ ф. 6 кВ № 5	ТП-943 (6/0,4кВ)	3х400+1х630	1830	1005	810
57	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1359 (10/0,4кВ)	2х630	630	250	380
58	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №5, 4	ТП-1390 (10/0,4кВ)	2х400	400	211,5	188,5
59	ПС Коммунальная 110/10 кВ ф.10кВ №20, 21	РТП-107 (10/0,4кВ)	2х630+2х400	2060	2060	отсутствует
60	ПС Коммунальная 110/10/6кВ, фидер 10 кВ №21	ТП-1946 (10/0,4кВ)	2х630	630	600	30
61	ПС Белая Холуница 110/35/10, фидер 10 кВ №Б-2	ТП Б-203 (10/0,4кВ)	630	630	362	268
62	ПС Киров, фидер №6 6кВ	ТП-355 (6/0,4кВ)	250+160	160	160	отсутствует
63	ПС Красногорская 110/10 кВ ф. 10 кВ №8	ТП-837 (10/0,4кВ)	400	400	250	140,5
64	ПС Северная ф. 6 кВ №20, ПС Филейка ф. 6 кВ	ТП-965 (6/0,4кВ)	2х400	400	400	отсутствует
65	ПС Заречная	ТП-901 (6/0,4кВ)	400+320	320	150	170
66	ПС Киров ф. 6 кВ №2	ТП-386 (6/0,4кВ)	2х320	320	220	100
67	ПС ТЭЦ- 4 в ф. 10 кВ №29, ПС ТЭЦ- 4 в ф. 10 кВ №9	ТП-1451 (10/0,4кВ)	2х630	630	388	242
68	ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №1, ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №8	ТП-51 (6/0,4кВ)	2х630	630	330	300
69	ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №1, ПС К-Чепецкая 35/6 кВ ф.6 кВ №8	ТП-135 (6/0,4кВ)	2х400	400	400	отсутствует

70	ПС Шкляевская 110/10 ф.10 кВ №7	ТП-724 (10/0,4кВ)	400	400	400	отсутствует
71	ПС Лыжная 110/35/10 кВ	ТП-2601 (10/0,4кВ)	400	400	250	150
72	ПС "Шевели" 110/6 ф.6 кВ №21, Ис.ш.	ТП-220 (6/0,4кВ)	100	100	80	20
73	ПС Гнусино ф.6 кВ №8	ТП-10 (6/0,4кВ)	180	180	70	110
74	ПС Лыжная 110/35/10 кВ ф.10 кВ №17, Ис.ш., Пс.ш.	ТП-872 (6/0,4кВ)	2х630	630	630	отсутствует
75	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №7	ТП-1656 (10/0,4кВ)	2х400	400	350	отсутствует
76	ПС Коминтерн 110/35/10, ф.10кВ №К-8	ТП-803 (10/0,4кВ)	630	630	450	180
77	ПС Бахта 110/35/10 кВ ф.10 кВ, I с.ш., ПС Шкляевская 110/10 кВ ф.10 кВ, II с.ш.	ТП-513 (10/0,4кВ)	630	630	150	480
78	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф. 10 кВ № 7	ТП-1964 (10/0,4кВ)	2х630	630	400	230
79	ПС Беляево 110/10 кВ ф. 10 кВ № 3	ТП-Б-347 (10/0,4кВ)	400	400	375	25
80	ПС Гнусино ф.6 кВ №2	КТП-964 (6/0,4кВ)	630	630	600	30
81	ПС Беляево 110/10 кВ ф. 10 кВ № Б-3 отп. на ТП-Б-329 оп.№1	ТП-Б330 (10/0,4кВ)	400	400	275,5	124,5
82	ПС Бытприбор 110/10 кВ ф.10кВ №16 Ис.ш.	ТП-1287 (10/0,4кВ)	2х400	400	303	97
83	ПС Лыжная 110/35/6 кВ ф.6кВ №26	ТП-2608 (6/0,4кВ)	320	320	205	115
84	ПС Лыжная 110/35/6 кВ ф.6кВ №44 Ис.ш.	ТП-9859 (6/0,4кВ)	1000+630	630	455	175
85	ПС Коммунальная 110/10кВ ф.10кВ №13 Ис.ш. отп. на ТП-1306 оп.№13	ТП-1306 (10/0,4кВ)	2х1600	1600	1600	отсутствует
86	ПС Нолинск 110/35/10 кВ ф.10кВ №РМ3 отп. на ТП-49 оп. №9	ТП-49 (10/0,4кВ)	250	250	150	100
87	ПС Первомайская 110/6 ф.6кВ №31	ТП-230 (6/0,4кВ)	2х630	630	552,8	77,2
88	ПС Чепецк 220/110/10 ф.10кВ №33 отп. на ТП- 48 оп.№39	ТП-181 (10/0,4кВ)	100	100	60	40
89	ПС Коммунальная 110/10/6кВ ф.10кВ №20,21	ТП-1458 (6/0,4кВ)	100	100	75	25
90	ПС Северная 110/35/6 ф.6кВ №31, ПС РТП Заводская ф.6кВ №4	ТП-517 (6/0,4кВ)	100	100	100	отсутствует
91	ПС Юго-Западная 35/10 кВ ф.10кВ №19	ТП-1960 (10/0,4кВ)	160	160	122	38
92	ПС "Коминтерн" 110/35/10 кВ ф.10кВ № К-8, отп. на ТП-К801, оп.№72	ТП-К801 (10/0,4кВ)	63	63	50	13
93	ПС Бытприбор 110/10 ф.10кВ №36 Пс.ш. и №16 Ис.ш.	ТП-1279 (10/0,4кВ)	250	250	106,1	143,9
94	ПС Бытприбор 110/10 ф.10кВ №49, ПС Коммунальная 110/10 ф.10кВ №15	ТП-1047 (10/0,4кВ)	100	100	80	20
95	ПС "Костино" 110/10 ф.10 кВ №2, отп. на ТП- 220, оп.№2	ТП-220 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
96	ПС Кумены 110/35/10 кВ ф. 10 кВ № 5, отп на ТП-531, оп.№80	ТП-531 (10/0,4кВ)	63	63	35	28
97	ПС Пасегово 110/10 кВ ф.10 кВ № 1 отп. на ТП- 104 оп. № 20	ТП-139 (10/0,4кВ)	100	100	50	50
98	ПС Мураши 220/110/10кВ ф.10кВ № М-6 отп. на ТП-М604 оп. №81	ТП-М604 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
99	ПС Шабалино 110/27,5/10кВ ф.10кВ №3 отп. на ТП-44-304 оп. №1	ТП-44-304 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
100	ПС Городская 110/10кВ ф. 10кВ №7 отп. на ТП- 21-750 оп. №56	ТП-21-750 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
101	ПС Пижанка 110/35/10 кВ ф.10 кВ №5 отп. на ТП-504, оп. №1А	ТП-504 (10/0,4кВ)	63	63	40	23
102	ПС Туза 110/35/10 кВ ф.1 0кВ №5 отп. на ТП- 513, оп. №23	ТП-513 (10/0,4кВ)	100	100	75	25
103	ПС Оричи 110/35/10 кВ ф.10кВ №0, отп. на ТП- 08, оп.№65	ТП-08 (10/0,4кВ)	100	100	50	50
104	ПС Вахруши 110/10 кВ ф.10кВ № В-10, отп. на ТП-В1008, оп. №35	ТП-В1008 (10/0,4кВ)	63	63	50,2	12,8
105	ПС Нагорск 35/10кВ ф.10кВ №Н-7, от. на ТП- 710, оп №1	ТП-Н734 (10/0,4кВ)	100	100	70	30

106	ПС Белая Холуница 110/35/10, фидер 10 кВ №5 отп. на ТП-39, оп.№4	ТП-39 (10/0,4кВ)	63	63	50	13
107	ПС Омутнинск 220/110/10 кВ ф. 10кВ №О-9, отп. на ФГУИК-17 ТП-О915, оп.№35	ТП-О915 (10/0,4кВ)	160	160	120	40
108	ПС Птицефабрика 110/10 кВ ф.10кВ №10	ТП-1181 (10/0,4кВ)	2х400	400	348,1	51,9
109	ПС Халтурин 35/10 ф.10 №5 отп. на ТП-48 оп. №7	ТП-48 (10/0,4кВ)	100	100	100	отсутствует
110	ПС Красногорская 110/10 кВ ф.10кВ №2 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №10 и ф.10кВ №5 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №5	ТП-702 (10/0,4кВ)	2х250	250	100	150
111	ПС Красногорская 110/10 кВ ф.10кВ №2 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №10 и ф.10кВ №5 Ис.ш. отпайка на ТП-210 опора №5	ТП-210 (10/0,4кВ)	2х1250	1250	1233	17
112	ПС Гнусино ф.6 кВ №8	ТП-13 (6/0,4)	63	63	30	33
113	ПС Нижнеивкино 110/10 кВ ф.10кВ №7	ТП-702 (10/0,4кВ)	2х250	500	500	отсутствует
114	ПС Нижнеивкино 110/10 кВ ф.10кВ №5 Ис.ш.	ТП-502 (10/0,4кВ)	2х250	500	500	отсутствует
115	ПС "Вахруши" 110/10 кВ ф.10кВ №В-8 Ис.ш.	ТП-В-806 (10/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
116	ПС "Октябрьская" 110/6 кВ ф.6кВ №11 Ис.ш.	ТП-89 (6/0,4кВ)	630	630	400	230
117	ПС Шкляевская ф.10кВ №3 Ис.ш. и №6 Ис.ш.	ТП-3 10/0,4 (2х630)	2х630	630	425	205
118	ПС Шкляевская ф.10кВ №15 Ис.ш. и №16 Ис.ш.	ТП-5 10/0,4 (2х400)	2х400	800	800	отсутствует
119	ПС Шкляевская ф.10кВ №17 Ис.ш.	ТП-6 10/0,4 (1х1000)	1000	1000	700	300
120	ПС "Юго-Западная" 35/10кВ ф.10кВ №19 Ис.ш.	ТП-1144 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	968,98	31,02
121	ПС "Юрья" 110/35/10 кВ ф.10кВ №6 Ис.ш.	ТП-2 (10/0,4кВ)	630	630	211	419
122	ПС "Киров" 220/110/35/6кВ ф.6кВ №15 Ис.ш.	ТП-958 (6/0,4кВ)	400	400	250	150
123	ПС "Нолинск" 110/35/10 кВ ф.10кВ № "РМЗ"	ТП-49 (10/0,4кВ)	250	250	150	100
124	ПС "Вичевщина" 35/10 кВ ф.10кВ № 3 Ис.ш.	ТП-103 (10/0,4кВ)	2х250	500	260,38	239,62
125	ПС Загарье 35/10 ф.10кВ №5 Ис.ш.	ТП-3-511 (10/0,4кВ)	100	100	70	30
126	ПС "Скопино" 110/6 кВ ф.6кВ №8 Ис.ш.	ТП-981 (6/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
127	ПС РТП "Заводская" ф.6кВ №3 Ис.ш.	ТП-975 (6/0,4кВ)	1х320+1х400	320	150	170
128	ПС "Кумены" 110/35/10 кВ ф.10кВ №7 Ис.ш.	ТП-19 (10/0,4кВ)	400	400	180	220
129	ПС "Кумены" 110/35/10 кВ ф.10кВ №7 Ис.ш.	ТП-28 (10/0,4кВ)	250	250	100	150
130	ПС "Киров" 220/110/35/6кВ ф.6кВ №15 Ис.ш.	ТП-Вятка-Флекс (6/0,4кВ)	630	630	504	126
131	ПС "Красный Курсант" 110/35/6 кВ ф6 кВ №20	ТП-2002 (6/0,4кВ)	400+250	250	150	100
132	ПС "Шкляевская" 110/10кВ ф.10кВ №7	ТП-701 (10/0,4кВ)	250	250	250	отсутствует
133	ПС "Беляево" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-Б621 (10/0,4кВ)	40	40	30	10
134	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	РТП-619 (10/0,4кВ)	2х630	630	150	480
135	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-1 (10/0,4кВ)	2х400	400	50	350
136	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-2 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	0	1000
137	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-3 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	1000	отсутствует
138	ПС Слудка 35/10 кВ ф.10кВ №6 и ПС Вятские Поляны 220/110/10кВ ф.10кВ №19	КТП-4 (10/0,4кВ)	2х1000	1000	510	490
139	ПС "Селезениха" ф.10кВ №5	ТП-503 (10/0,4кВ)	2х400	400	90	310

140	ПС "Селезениха" ф.10кВ №7	ТП-701 (10/0,4кВ)	400	400	90	310
141	ПС "Селезениха" ф.10кВ №5	ТП-502 (10/0,4кВ)	400	400	0	400
142	ПС "Селезениха" ф.10кВ №7	ТП-702 (10/0,4кВ)	400	400	0	400
143	ПС "ТЭЦ-4" ф.10кВ №29 Пс.ш.	ТП-1972 (10/0,4кВ)	160	160	100	60
144	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф.6 кВ №6	ТП-483 (6/0,4кВ)	2х400	400	60	340
145	ПС "Филейка" 35/6 кВ, ф.6 кВ №6	ТП-972 (6/0,4кВ)	250	250	150	100
146	ПС "Верхошижемье" 110/35/10кВ ф.10кВ №6	ТП-10 (10/0,4кВ)	63	63	50	13
147	ПС "Суна" 110/35/10кВ ф.10кВ №10	ТП-7 (10/0,4кВ)	160	160	105	55
148	ПС "Суна" 110/35/10кВ ф.10кВ №10	ТП-21 (10/0,4кВ)	250	250	200	50
149	ПС Стрижи 35/6кВ ф.6кВ №5 и №2	ТП-2 (6/0,4кВ)	2х1000	1000	400	600
150	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-1 (10/0,4кВ)	630	630	4000	3830
151	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-2 (10/0,4кВ)	630	630		
152	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-3 (10/0,4кВ)	400	400		
153	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-4 (10/0,4кВ)	400	400		
154	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-76 (10/0,4кВ)	2х630	630		
155	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-77 (10/0,4кВ)	2х630	630		
156	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-78 (10/0,4кВ)	2х630	630		
157	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-79 (10/0,4кВ)	2х630	630		
158	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-80 (10/0,4кВ)	2х630	630		
159	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-81 (10/0,4кВ)	2х630	630		
160	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-82 (10/0,4кВ)	2х400	400		
161	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-83 (10/0,4кВ)	2х400	400		
162	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-84 (10/0,4кВ)	2х630	630		
163	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-85 (10/0,4кВ)	400	400		
164	ПС "Бахта"110/10кВ ф.10кВ №2, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №1, ПС "Красногорская" 110/10кВ ф. 10кВ №4	КТП-Сады (10/0,4кВ)	160	160		
165	ПС "Перекоп" 110/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-201 Фатеево (10/0,4кВ)	100	100	80	20
166	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-ремонтная (10/0,4кВ)	250	250	150	100
167	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-перекачка (10/0,4кВ)	400	400	150	250

168	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-земснаряд (10/0,4кВ)	400	400	150	250
169	ПС "Тюмень" 110/10кВ ф.10кВ №5	КТП-вагончики- бытовки (10/0,4кВ)	400	400	150	250
170	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2201 (10/0,4кВ)	2х630	630	146	484
171	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2202 (10/0,4кВ)	2х630	630	149	481
172	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2203 (10/0,4кВ)	2х630	630	146	484
173	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2204 (10/0,4кВ)	2х400	400	146	254
174	ПС "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №22, "Чепецк" 220/110/10кВ ф.10кВ №25	ПС ТП-2206 (10/0,4кВ)	630	630	73	557
175	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-201 Широковцы (10/0,4кВ)	630	630	400	230
176	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-203 Широковцы (10/0,4кВ)	400	400	400	отсутствует
177	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-204 Широковцы (10/0,4кВ)	630	630	300	330
178	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП-205 Широковцы (10/0,4кВ)	630	630	300	330
179	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №2	ТП207 Широковцы (10/0,4кВ)	250	250	0	250
180	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №4	ТП-404 Широковцы (10/0,4кВ)	63	63	15	48
181	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №4	ТП-409 Широковцы (10/0,4кВ)	630	630	200	430
182	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №4	ТП-410 Широковцы (10/0,4кВ)	630	630	200	430
183	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-602 Бегичи (10/0,4кВ)	630	630	0	630
184	ПС "Филиппово" 110/10кВ ф.10кВ №6	ТП-603 Бегичи (10/0,4кВ)	630	630	0	630
185	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-210 Каринка (Каринка кон.дворы столовая) (10/0,4кВ)	400	400	100	300
186	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-215 Каринка (10/0,4кВ)	25	25	15	10
187	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-213 Каринка (10/0,4кВ)	630	630	150	480
188	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №2	ТП-209 Каринка (10/0,4кВ)	630	630	150	480
189	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-401 Каринка (10/0,4кВ)	630	630	200	430
190	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-402 Каринка (10/0,4кВ)	630	630	0	630
191	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-404 Каринка (10/0,4кВ)	400	400	150	250
192	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-405 Каринка (10/0,4кВ)	400	400	150	250
193	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-406 Каринка (10/0,4кВ)	400	400	190	210
194	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №4	ТП-407 Каринка (10/0,4кВ)	400	400	150	250

195	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №3	ТП-305 Каринка (10/0,4кВ)	400	400	0	400
196	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №3	ТП-309 Каринка (10/0,4кВ)	400	400	100	300
197	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №3	ТП-315 Каринка (10/0,4кВ)	250	250	95	155
198	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №5	ТП-508 Марковцы (10/0,4кВ)	400	400	0	400
199	ПС "Каринка" 35/10кВ ф. 10кВ №5	ТП-510 Марковцы (10/0,4кВ)	630	630	95	535
200	ПС "Яранск" 110/35/10кВ ф.10кВ №3	ТП-303 Яранск (10/0,4кВ)	160	160	120	40
201	ПС "Медяны" 35/10кВ ф.10кВ №1	ТП-М109 Горца (10/0,4кВ)	160	160	120	40

