

**Таблица электрических нагрузок на присоединениях,
подключенных под АЧР и ЧАПВ в день контрольного замера 19 июня 2019 года**

Объект	Место подключения	Подключаемые присоединения	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка (МВт)					Перечень присоединений, выведенных из-под АЧР
			Ф, Гц	Т, сек	Ф, Гц	Т, сек	Ф, Гц	Т, сек	3-00	9-00	10-00	12-00	20-00	
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 1 с.ш.	ф.13, ф.7, ф.17	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	0,74	1,36	1,4	1,404	1,179	ф.3, ф.5
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 2 с.ш.	ф.14, ф.8	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	0,62	0,77	0,78	0,854	0,869	ф.4, ф.6

*на ф.14 у электросчетчика после грозы перестал работать интерфейс RS-485, нагрузка учтена только по ф.8

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____

А.А. Широнин



[illegible]

А.А. Широнин

