

Сводная ведомость контрольного замера электрических нагрузок.
Подстанция «Шкотовская» 110/10 кВ период с 23:00 16.06.2020 до 23:00 17.06.2020г.

[illegible]

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____ С.Н. Миклин



Приложение 1

к письму № МР7-КирЭ/11-02/

от 02.06.2020

**Таблица электрических нагрузок на присоединениях,
подключенных под АЧР и ЧАПВ в день контрольного замера 17 июня 2020 года**

Объект	Место подключения	Подключаемые присоединения	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка (МВт)				Перечень присоединений, выведенных из-под АЧР
			F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	3-00	9-00	10-00	20-00	
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 1 с.ш.	ф.13, ф.7, ф.17	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	0,54	1,1	1,2	1,09	ф.3, ф.5
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 2 с.ш.	ф.14, ф.8	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	0,45	0,93	0,98	0,96	ф.4, ф.6

Генеральный директор ООО "Региональная сеть"

С.Н. Миклин

