


**Таблица электрических нагрузок на присоединениях,
подключенных под АЧР и ЧАПВ в день контрольного замера 20 декабря 2017 года**

Объект	Место подключения	Подключаемые присоединения	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка (МВт)				Перечень присоединений, выведенных из-под АЧР
			F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	2-00	9-00	16-00	18-00	
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 1 с.ш.	ф.13, ф.7, ф.17	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	1,266	1,794	1,816	1,771	ф.3, ф.5
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 2 с.ш.	ф.14, ф.8	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	1,395	1,544	1,671	1,725	ф.4, ф.6

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____



А.А. Широнин

Подстанция «Шклевская» 110/10 кВ за 20.12.2017г.

[illegible]

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____ А.А. Широкин

A.A. Широнин