

Сводная ведомость контрольного замера электрических нагрузок.
Подстанция «Шелевская» 110/10 кВ за 20.06.2018г.

Наименование присоединения	Напряжение, кВ	Мес. сутки / Гсм (А)																		24
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Ремонт ф. 1.3	10 кВ	11,93	10,22	7,84	7,92	7,88	9,72	12,39	16,30	20,54	23,90	23,40	22,66	21,46	20,26	19,62	20,13	19,48	18,56	24
Ремонт ф. 1.4	10 кВ	14,93	12,98	10,61	10,19	10,68	11,71	12,35	13,05	12,42	12,77	12,35	14,10	15,63	16,68	16,08	16,96	17,52	17,31	24
Ремонт ф. 7	10 кВ	28,55	25,08	23,51	23,67	23,82	26,57	31,94	37,72	39,63	39,65	38,04	41,84	41,66	42,39	39,22	31,32	37,65	37,42	24
Ремонт ф. 8	10 кВ	18,01	19,02	20,82	21,67	25,05	27,96	30,44	33,90	34,08	35,65	36,04	33,25	33,53	37,08	35,60	35,83	37,65	37,08	24
Ремонт ф. 9	10 кВ	16,79	16,58	16,93	16,86	16,79	16,17	15,34	16,72	17,96	18,38	17,13	17,20	19,36	18,65	16,37	16,37	17,48	16,99	24
Ремонт ф. 10	10 кВ	7,07	5,07	5,07	3,41	5,71	4,08	6,33	5,73	9,44	8,89	7,79	7,61	7,71	9,13	8,63	8,63	9,37	7,99	24
Ремонт ф. 16	10 кВ	3,62	1,50	2,19	5,71	5,83	3,62	5,62	7,08	8,41	8,41	7,79	7,61	7,71	8,41	6,24	7,12	7,12	4,95	24
Ремонт ф. 3	10 кВ	1,20	1,17	1,15	1,13	1,01	0,97	0,95	0,86	0,86	0,74	0,74	0,74	0,83	0,83	0,78	0,64	0,60	0,60	24
Ремонт ф. 5	10 кВ	0,51	0,40	0,55	0,55	0,60	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	24
Ремонт ф. 17	10 кВ	4,46	4,15	4,15	3,77	4,31	4,42	3,70	3,70	11,19	10,67	11,09	10,26	10,88	10,88	11,43	10,98	10,16	0,78	24
Всего 1	10 кВ	52,33	48,88	45,08	48,19	49,57	50,98	54,06	69,43	88,43	97,93	94,82	87,74	109,33	110,19	109,84	96,10	94,88	92,40	24
Всего 2	10 кВ	0,09	0,09	0,05	0,04	0,04	0,04	0,06	0,07	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,10	0,08	0,15	24
Итого	10 кВ	0,27	0,26	0,24	0,22	0,23	0,22	0,21	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____ А.А. Широкин

**Таблица электрических нагрузок на присоединениях,
подключенных под АЧР и ЧАПВ в день контрольного замера 20 июня 2018 года**

Объект	Место подключения	Подключаемые присоединения	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка (МВт)				Перечень присоединений, выведенных из-под АЧР
			F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	3-00	10-00	12-00	20-00	
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 1 с.ш.	ф.13, ф.7, ф.17	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	0,604	1,32	1,295	1,167	ф.3, ф.5
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 2 с.ш.	ф.14, ф.8	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	0,594	0,908	0,82	0,887	ф.4, ф.6

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____

А.А. Широ́нин