

**Свояная ведомость контрольного замера электрических нагрузок.
Подстанция «Шклевская» 110/10 кВ период с 23:00 17.12.2019 до 23:00 18.12.2019г.**

Наименование присоединения	Часы суток / Мощность (кВт/кВА)																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Входная ф.13	200,00	2,40	181,60	1,60	145,60	0,00	156,80	1,60	159,60	3,20	2,0240	5,00	384,00	76,00	407,20	40,80	386,80	27,20	376,00	11,20	366,40	23,20	343,20	12,00	333,60
Входная ф.14	360,00	0,00	341,60	0,00	335,20	0,00	337,00	0,00	340,00	0,00	470,40	11,00	467,70	21,60	440,00	4,00	492,00	31,00	536,00	55,70	523,00	28,40	510,40	14,40	500,00
Входная ф.15	1,6	2,4	1,6	2,4	1,6	2,4	1,6	2,4	1,6	2,4	1,6	2,4	3,2	3,2	7,2	4	7,2	4	8	6,8	8,8	4	8,8	4	7,2
Входная ф.16	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
Входная ф.17	12,0	32,4	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	
Входная ф.18	904,8	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	876	24,4	
Входная ф.19	279,6	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	
Входная ф.20	279,6	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	276,4	64	
Входная ф.21	150,8	63,6	117,6	67	120,4	60,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	109,6	67,8	
Входная ф.22	101,2	36,8	69,6	23,2	85,2	39,2	71,2	39,6	65,2	35,6	41,6	30,4	48	34,4	44,8	32,8	72,8	38,8	72,8	38,8	72,8	38,8	72,8	38,8	
Входная ф.23	81,2	15,6	90	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	85,2	15,6	
Входная ф.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Входная ф.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Входная ф.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Входная ф.27	87	46,2	63,6	40,8	43,8	33,6	49,2	35,4	58,2	23,4	48	30	64,8	36,8	60	28,8	89,4	40,8	89,4	40,8	89,4	40,8	89,4	40,8	
Всего 1	1785	692	1752	901	1546	486	1524	486	1524	486	1524	486	1524	486	1524	486	1524	486	1524	486	1524	486	1524	486	
Всего 2	1092	276	1593	770	1575	285	1532	273	1512	297	1686	251	1743	246	1818	273	2184	369	2424	522	2415	531	2436	531	
Сумма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средн	102,84	0	10,008	0	10,004	0	9,924	0	9,912	0	10,776	0	11,794	0	12,184	0	11,996	0	12,016	0	11,652	0	11,316	0	11,412

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____ А.А. Широнин

**Таблица электрических нагрузок на присоединениях,
подключенных под АЧР и ЧАПВ в день контрольного замера 18 декабря 2019 года**

Объект	Место подключения	Подключаемые присоединения	АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		Нагрузка (МВт)				Перечень присоединений, выведенных из-под АЧР
			F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	F, Гц	T, сек	2-00	8-00	16-00	18-00	
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 1 с.ш.	ф.13, ф.7, ф.17	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	1,23	1,6	1,81	1,75	ф.3, ф.5
ПС Шкляевская 110/10 кВ	РУ 10 кВ 2 с.ш.	ф.14, ф.8	0,3	48,1	30	48,9	15	49,8	1,18	1,52	1,56	1,48	ф.4, ф.6

Генеральный директор ООО "Региональная сеть" _____



А.А. Широнин